

**ご使用前に必ず**  
**バッテリーコネクタを**  
**接続してください。**

本紙**裏面**に接続手順記載ございますのでご参照の上、接続をお願い申し上げます。

**※バッテリーコネクタを接続されないと UPS は起動しません。**

**【お問い合わせ先】**


ダイترون株式会社

グリーン・ファシリティ一部

お客様お問い合わせ窓口 [<https://www.eaton-daitron.jp/contact>]

## バッテリーコネクタ接続手順


### ○9PX シリーズ



#### ○作業手順

- ・センターパネルを取り外します。
- ・フロントパネルを右にスライドさせ手前に開きます。
- ・バッテリーコネクタを確実に奥まで接続します。
- ・逆の手順でフロントパネルを取り付けます。

### ○5P ラックタイプシリーズ



#### ○作業手順

- ・バッテリーコネクタを奥まで接続します。
- ・パネルを右にスライドさせ取り付けます。
- ・センターパネルを取り付けます。